

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Канску и Канскому району

663600, г.Канск, ул.Революции, 14, тел.3-26-21, (ond_kansk@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 394/1/1-1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основная общеобразовательная школа №20 г.Канска

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 21 ноября 2016 г № 393 подписанного главным государственным инспектором г.Канска и Канского района по пожарному надзору А.В.Пешковым, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 30 ноября 2016 г. с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин., 07 декабря 2016 г. с 10 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин., и с 14 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин., 15 декабря 2016 г. с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин., 21 декабря 2016 г. с 10 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором по пожарному надзору г.Канска и Канского района Пешковым Александром Владимовичем, государственным инспектором г. Канска и Канского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Беясовой Юлией Владимировной,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

здания школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №20 г.Канска (далее МБОУ ООШ №20) по адресу Красноярский край, г.Канск ул.Молодогвардейская д.5

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ ООШ №20 Люляева О.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности
1	2	3	4
394/1/1	В исполнительной документации(проекте) на уста-	п.7(1) Автоматические средства пожарной сигнализации должны проектироваться в соответствии с нормативными документами, утвержденными в уста-	30.01.2017

	новку автоматической пожарной сигнализации не внесены изменения с учетом установления на объекте средств дублирования сигнала на пульт подразделения пожарной охраны.	новленном порядке.	
--	---	--------------------	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены			
1	Перечень зданий,	сооружений, помещений	и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией НПБ 110-03. Утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г.Канска и Канского района
по пожарному надзору
Белясова Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

« 21 » декабря 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор МБОУ ООШ №20 Люляева О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 21 » декабря 2016 г.

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19