

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2018-2019 году
составлен «14» августа 2018 года

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 20 г. Канска , 1950г**
(полное наименование организации, год постройки)
663604, Красноярский край, г.Канск, ул.Молодогвардейская, 5,
(юридический адрес, физический адрес организации)
Люляева Ольга Васильевна телефон № 3-21-83,
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением главы города Канска от «24» мая 2018 г. № 254 проверка проводилась комиссией в составе:

Князева Наталья Ивановна	-заместитель главы города по социальной политики, председатель комиссии
Панов Андрей Петрович	-руководитель УО администрации г. Канска, заместитель председателя комиссии
Макарова Зоя Ивановна	-инженер МКУ РМЦ г. Канска, секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:	
Бурундуков Анатолий Алексеевич	-депутат Канского городского Совета
Владимирова Елена Петровна	-инженер МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию)
Гарновская Галина Викторовна	-инженер МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию)
Заичкин Эдуард Александрович	-врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Канску и Канскому району УНД и ПРГУ МЧС России, (по согласованию)
Лебедев Алексей Витальевич	-инженер МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию)
Малицкий Вячеслав Алексеевич	-депутат Канского городского Совета
Пушня Сергей Иванович	-ведущий специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации города Канска» по инженерно-техническим мероприятиям (по согласованию)
Рузаева Елена Владимировна	-заместитель директора МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию)
Семенов Эдуард Петрович	-инженер МКУ РМЦ г. Канска (по согласованию)
Собенников Дмитрий Сергеевич	-старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России

Стародуб
Максим Андреевич

«Канский», капитан полиции (по согласованию)
-начальник ПЦО ОВО по Канскому району – филиал ФГКУ «УВО ВГН России по Красноярскому краю», капитан полиции (по согласованию)
-начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Канский», майор полиции (по согласованию)

Туллюля
Евгений Анатольевич

В ходе проверки установлено:

I. Основные результаты проверки.

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 20 г. Канска утв. Постановлением администрации города Канска № 1827 от 06.11.2014 г.;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от 30.04.2009г. №153240, № 153237 , подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного управления) ;

Свидетельство о государственной регистрации права от 24.03.2003 г. № 001728, на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, на котором размещена организация собственности учредителя (на правах оперативного управления);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 08.04.2015г., серия 24Л01 № 0001114, регистрационный номер 7960-л выдана МОиН Красноярского края; срок действия лицензии- бессрочно .

2. Паспорт безопасности организации оформлен, находится на согласовании.
Декларация пожарной безопасности организации от 1 июля 2015г. регистрационный № 504221 24468 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2018г; 2единицы.

Качество и объёмы, проведённых в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет,

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

-текущий ремонт системы освещения (спортзал), выполнен ИП Петровым М.В. , акт приемки оформлен № 20180730 от 06.08.2018г , гарант.обязательства имеются -2года ;

-текущий ремонт покрытий полов из линолеума, выполнен ООО «Противопожарные системы защиты», акт приемки оформлен , гарантийные обязательства имеются -2 года ;

- текущий ремонт системы освещения (здание мастерских, кабинет технологии для девочек), выполнен силами работников школы;

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации - нет;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году- не имеется .

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии : соблюдаются ;

Медицинская сестра	Первичная медико-санитарная помощь	0,5ст	договор	
--------------------	------------------------------------	-------	---------	--

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 03.08.2017г. №0004188 , регистрационный номер ЛО-24-01-003709,

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет - имеется, приспособлен , емкость - 2 человека, состояние – удовлетворительное ;
 логопедический кабинет — имеется, приспособлен , емкость - 7 человек, состояние – удовлетворительное ;
 кабинет педагога-психолога — имеется , приспособлен , емкость - 9 человек, состояние - удовлетворительное ;
 стоматологический кабинет - не имеется
 процедурная - имеется , приспособленная, емкость-2 человек, состояние - удовлетворительное ;
 Потребность в медицинском оборудовании- нет.

8. Питание обучающихся- организовано,

а) питание организовано в первую смену, в 1 столовой на 80 посадочных мест; буфет имеется на 25 мест; качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное; гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 98 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 145 детей, что составляет 73% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов по заключенному договору по организации питания;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточная ; его техническое состояние соответствует нормативным требованиям ; акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются .

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования- имеется: шкаф для хранения хлеба-1, водонагреватель-1(объем 100л).

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, централизованное водоснабжение, питьевые фонтанчики на 1 этаже;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)- имеется, №207/18 от 01.02.2018г, ИП Рогозянский С.А.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10.) Транспортное обеспечение организации не организовано .

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, - % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся- не имеется.

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – имеется, арендуется гимназией №1; установленным требованиям соответствует.

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется .

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены :

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе -1 человек; Договор по оказанию охранных услуг , связанных с незамедлительным выездом на объект после получения сигнала от тревожной сигнализации заключены с ООО ЧОП «Охрана Сервис» , контракт №17-18/ТС от 01.01.2018г, лицензия №6638 от 04.02.2013г;

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС,

д) территория организации ограждением оборудована, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована .

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, акт №110 от 09.07.2018г ОНД и ПР по г. Канску и Канскому району.

Основные результаты проверки: предел огнестойкости несущих конструкций лестничного марша менее 45 минут(срок ликвидации-01.08.2019г, предписание № 110/1/1-2) ;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,

В организации установлена автоматическая аналоговая пожарная сигнализация обеспечивающая речевое оповещение людей о пожаре.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещения о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны

Поэтажные планы эвакуации разработаны . Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась Вывод на основании акта № 8406 от 30.07.2018г ООО «РусЭнергострой»- соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано,

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется через теплоцентраль состояние -удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена 16.07.2018г №1302 .

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается .

Воздухообмен осуществляется за счет естественной, приточной (в столовой) вентиляции . Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование ;

б) проектная допустимая численность обучающихся -400человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 313 человек, в том числе к-во человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий- нет;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 42 человека;

д) количество классов по комплектованию:

классов всего -18; количество обучающихся -313человек;

из них обучаются:

в 1 смену -18классов,313обучающихся;

во 2 смену –нет классов, нет обучающихся.

е) наличие образовательных программ -имеются;

ё) наличие программ развития образовательной организации -имеются;

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников -22 человека, 100%;

научных работников -нет ;

инженерно-технических работников -нет ;

административно-хозяйственных работников -4 человека, 100%;

производственных работников -10человек , 100%;

учебно-воспитательных работников -нет;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции- нет;

з) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год- имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(пандус);

5-а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинет нач.классов	7	6	88	+	+	удовл	+	
2	Кабинет ин.языка	1	1	81	+	+	удовл	-	
3	Кабинет физики	1	1	95,7	+	+	удовл	+	
4	Кабинет ест.наук(би о, хим, гео)	1	1	87	+	+	удовл	+	
5	Кабинет ИКТ	1	1	100	+	+	Требуют замены	+	
6	Кабинет математики	2	1	80	+	+	удовл	+	
7	Кабинет истории	1	Сов М	80					
8	Кабинет	2	2	84,3	+	+	удовл	+	

	рус.яз, лит								
9	Кабинет ОБЖ (ПДД)	1	1	93,5	+	+	Требуют замены	+	
10	Каб ИЗО, музыки	1	1	93,8	+	+	удовл	-	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал — имеется , типовое помещение , емкость 30 человек, состояние — удовлетворительное ;

тренажерный зал - не имеется , бассейн - не имеется

музыкальный зал - не имеется , музей - не имеется ,

учебные мастерские - имеются , типовое помещение , емкость 30 человек,

профиль мастерских, количество единиц каждого профиля -швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс — имеется , типовое помещение , емкость 13 человек, состояние - удовлетворительное , наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа: разрешение, выданное 28.06.2002г. Центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора в г. Канске , Канском районе.

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме,

общее количество компьютерной техники - 52 единицы, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -3 единицы.

г)наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется; обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное , акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 06.08.2018г № 3,оформлен комиссией МБОУ ООШ № 20 г. Канска

Потребность в спортивном оборудовании- нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительная .

Потребность в замене мебели:

комплект - классов - 1; доска ученическая -2; шкаф книжный -15, комплектов ученических(стол и два стула)-10; стулья ученические-30; стол учительский-3; стол компьютерный-3; кресло компьютерное-10.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительная.

Потребность в замене мебели: шкаф плательный -3; стулья офисные -4 ;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -2904; фонд учебников -5536, 100%;

научно-педагогическая и методическая литература -189.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется .

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное , общая площадь участка -13622, 34кв.м ;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется спортивная площадка, её размеры не соответствуют требованиям, не пригодна для занятий

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются .

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ,

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
-----------	----------------	-------------------	---------------------------------	------------

воздухообмена. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Канализация имеется, состояние- удовлетворительное.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 20 г. Канска

к новому 2018-2019 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

отсутствует разметка 1.2 1.5 ?
нарушения п. 6.2.4 ГОСТ Р 52289-2004

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

Председатель комиссии: Н.И.Князева [подпись]

Члены комиссии: А.П.Панов [подпись]

Е.П.Владимирова [подпись]

Г.В.Гарновская [подпись]

Э.А.Заичкин [подпись]

А.В.Лебедев [подпись]

З.И.Макарова [подпись]

С.И.Пушня [подпись]

Е.В.Рузаева [подпись]

Э.П.Семёнов [подпись]

С учетом выявленных нарушений
А.А.Буриндуков [подпись]
Д.С.Собенников [подпись]

М.А.Стародуб [подпись]

Е.А.Тулполя [подпись]

В.А.Малышский... [подпись]

А.А.Буриндуков

